

Предписание № 12

с. Кваркено

«16» февраля 2022 г.

Волкова Ольга Владимировна – главный специалист-эксперт Северо-Восточного

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с Решением заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Ряховских А.А. о проведении плановой
выездной проверки юридического лица № 19-11-П от «25» января 2022г. в отношении
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Кировский
детский сад»

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения)

по адресу: область Оренбургская, район Кваркенский, п.Кировск, ул.Школьная, 11

(адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
индивидуального предпринимателя)

установил: в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Кировский детский сад» выявлены нарушения обязательных требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов:

- в нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в игровых отсутствуют солнцезащитные устройства;
- в нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетах не оборудованы кабины с дверями;
- в нарушение п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в санитарных узлах для детей отсутствуют душевые поддоны;
- в нарушение п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» над моечными ваннами пищеблока не оборудована система вытяжной вентиляции;
- в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке находится духовой шкаф в нерабочем состоянии.


в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Кировский детский сад» в срок до 10.02.2023г. принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Обеспечить наличие в игровых комнатах солнцезащитных устройств.
2. В санитарных узлах для детей оборудовать кабины с дверями.
3. Обеспечить наличие в санитарных узлах для детей душевых поддонов.
4. Обеспечить наличие над моечными ваннами пищеблока системы вытяжной вентиляции.
5. Обеспечить наличие исправного духового шкафа на пищеблоке.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

О.В.Волкова
(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил:

Заведующая МАДОУ «Кировский детский сад

О.А. Савченко

(ФИО индивидуального предпринимателя или
должность, ФИО законного представителя
юридического лица)



«16» февраля 2022г.

Отметка о направлении предписания заказным письмом: